

4. 残余容量

測定年月日		
残余容量	m ³	

5. 水質検査結果

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定日														
水素イオン濃度 (pH)	5.8~8.6													
生物化学的酸素要求量 (BOD)	60	mg/ℓ												
浮遊物質 (SS)	60	mg/ℓ												
全窒素	120	mg/ℓ												
測定日			H30. 4. 26	H30. 5. 23	H30. 6. 20	H30. 7. 18	H30. 8. 22	H30. 9. 19	H30. 10. 29	H30. 11. 14	H30. 12. 12	H31. 1. 9	H31. 2. 13	H31. 3. 6
周辺地下水電気伝導率	上流	μS/cm	490	500	490	460	480	490	500	540	530	630	570	550
	下流		390	360	360	350	390	-	520	440	460	420	410	390
周辺地下水塩化物イオン	上流	mg/ℓ	59	62	59	44	42	28	53	57	69	90	97	89
	下流		16	14	15	16	18	-	64	22	24	23	23	23