

一般廃棄物最終処分場維持管理状況（処理水及び地下水の水質検査結果）

No.	項目	基準値		単位	処理水	地下水 (上流)	地下水 (下流)
		処理水	地下水		R6. 10. 10	R6. 10. 10	R6. 10. 10
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0. 005以下	0. 005以下	mg/ℓ	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
3	カドミウム及びその化合物	0. 03以下	0. 003以下	mg/ℓ	<0. 01	<0. 0003	<0. 0003
4	鉛及びその化合物	0. 1以下	0. 01以下	mg/ℓ	<0. 01	<0. 001	<0. 001
5	有機リン化合物	1以下	－	mg/ℓ	<0. 1	－	－
6	六価クロム化合物	0. 5以下	0. 05以下	mg/ℓ	<0. 02	<0. 002	<0. 002
7	砒素及びその化合物	0. 1以下	0. 01以下	mg/ℓ	<0. 005	<0. 001	0. 002
8	シアン化合物	1以下	検出されないこと	mg/ℓ	<0. 1	<0. 1	<0. 1
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0. 003以下	検出されないこと	mg/ℓ	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
10	トリクロロエチレン	0. 3以下	0. 03以下	mg/ℓ	<0. 0005	<0. 001	<0. 001
11	テトラクロロエチレン	0. 1以下	0. 01以下	mg/ℓ	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
12	ジクロロメタン	0. 2以下	0. 02以下以下	mg/ℓ	<0. 002	<0. 002	<0. 002
13	四塩化炭素	0. 02以下	0. 002以下	mg/ℓ	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
14	1, 2－ジクロロエタン	0. 04以下	0. 004以下	mg/ℓ	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
15	1, 1－ジクロロエチレン	1以下	0. 1以下	mg/ℓ	<0. 002	<0. 002	<0. 002
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン	0. 4以下	0. 04以下	mg/ℓ	<0. 004	<0. 004	<0. 004
17	1, 1, 1－トリクロロエタン	3以下	1以下	mg/ℓ	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
18	1, 1, 2－トリクロロエタン	0. 06以下	0. 006以下	mg/ℓ	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006
19	1, 3－ジクロロプロペン	0. 02以下	0. 002以下	mg/ℓ	<0. 002	<0. 0002	<0. 0002
20	チウラム	0. 06以下	0. 006以下	mg/ℓ	<0. 006	<0. 0006	<0. 0006
21	シマジン	0. 03以下	0. 003以下	mg/ℓ	<0. 003	<0. 0003	<0. 0003
22	チオベンカルブ	0. 2以下	0. 02以下	mg/ℓ	<0. 02	<0. 002	<0. 002
23	ベンゼン	0. 1以下	0. 01以下	mg/ℓ	<0. 001	<0. 001	<0. 001
24	セレン及びその化合物	0. 1以下	0. 01以下	mg/ℓ	<0. 01	<0. 001	<0. 001
25	1, 4－ジオキサン	0. 5以下	0. 05以下	mg/ℓ	<0. 05	<0. 005	<0. 005
26	クロロエチレン	－	0. 002以下	mg/ℓ	－	<0. 0002	<0. 0002
27	ほう素及びその化合物	50以下	－	mg/ℓ	<0. 2	－	－
28	ふっ素及びその化合物	15以下	－	mg/ℓ	<0. 5	－	－
29	化学的酸素要求量(COD)	90以下	－	mg/ℓ	1	－	－
30	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	－	mg/ℓ	3	－	－
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5以下	－	mg/ℓ	<1	－	－
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30以下	－	mg/ℓ	<1	－	－
33	フェノール類含有量	5以下	－	mg/ℓ	<0. 05	－	－
34	銅含有量	3以下	－	mg/ℓ	<0. 05	－	－
35	亜鉛含有量	2以下	－	mg/ℓ	<0. 05	－	－
36	溶解性鉄含有量	10以下	－	mg/ℓ	<0. 05	－	－
37	溶解性マンガン含有量	10以下	－	mg/ℓ	<0. 05	－	－
38	クロム含有量	2以下	－	mg/ℓ	<0. 05	－	－
39	大腸菌群数	3, 000以下	－	個/cm ³	不検出	－	－
40	燐含有量	16以下	－	mg/ℓ	<0. 06	－	－
41	ダイオキシン類	10以下	1以下	pg-TQE/ℓ	0. 000027	0. 029	0. 03